

## 2025年12月份供水可靠性关键指标数据

序号	指标名称 (单位)	计算结果
1	用户平均计划停水时长 (min/户)	0.0000 min/户
2	用户平均计划停水次数 (次/户)	0.0000 次/户
3	用户平均抢修停水时长 (min/户)	6.6313 min/户
4	用户平均抢修停水次数 (次/户)	0.0021 次/户
5	管网压力合格率 (%)	100%
6	管网水质合格率 (%)	100%

执行标准: 《城市供水系统用户端可靠性评价规程》 (T/CUWA20060-2023)  
《城市供水水质标准》 (CJ/T206-2005)  
《城镇供水服务标准》 (DB34/T5025-2015)